

LEISTUNGSERKLÄRUNG
19125200D-C000091

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FO Universal-Z 2x12 G50 OM4**

Serien-Nr.: **19125200D**

Verwendungszweck(e):
Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten

Hersteller:
**Dätwyler IT Infra AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf , Switzerland**

Wo anwendbar, Bevollmächtigter: **---**

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **3**

Harmonisierte Norm: **EN 50575:2014+A1:2016**

Notifizierte Stelle(n): **2479**

Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Dca-s2,d1,a1
Gefährliche Stoffe	KLF/NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Norbert Ludwig
VP Operational Excellence & Global Services



Altdorf, 18.04.2017

DECLARATION OF PERFORMANCE
19125200D-C000091

Unique identification code of the product-type: **FO Universal-Z 2x12 G50 OM4**

Serial-No.: **19125200D**

Intended use/es:
Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Manufacturer:
**Dätwyler IT Infra AG
Gotthardstrasse 31
6460 Altdorf , Switzerland**

Where applicable,
Authorised Representative **---**

System/s of AVCP: **3**
Harmonised standard: **EN 50575:2014+A1:2016**
Notified body/ies: **2479**

Declared performance/s:

Essential Characteristic	Performance
Reaction to fire	Dca-s2,d1,a1
Dangerous substances	KLF/NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Norbert Ludwig
VP Operational Excellence & Global Services



Altdorf, 18.04.2017